

* odbor životního prostředí

Váš dopis zn.:

Ze dne: 2025-03-11
Naše č. j.: ŽP/239/25/VM/3

Dle rozdělovníku

Vyřizuje: Věra Mišingerová
Tel.: 566 688 346
E-mail: vera.misingerova@zdarns.cz

Datum: 2025-06-06

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Povolení stavby vodního díla „Český Herálec, Chaloupky – SO 01.1 Vodovod, SO 01.2 Přípojky vodovodu“ na pozemcích KN p. č. 271/50, 244/8, 196/5, 1033/8, 1033/1, 128/11, 188/6, 128/6, 129/40, 128/5, 128/7 a 132/2 v katastrálním území Český Herálec

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí jako stavební úřad věcně příslušný podle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) a odst. 3 písm. a) a ustanovení § 34a zákona č. 283/2021 Sb. stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1. písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) přezkoumal podle ustanovení §§ 182 až 192 stavebního zákona žádost, kterou 11.03.2025 podal a 22.04.2025 doplnil stavebník, tj. **obec Herálec, 592 01 Herálec 80 – IČO 00294306, která je na základě plné moci zastoupena Ing. Leošem Pohankou, Dolní 35, 592 14 Nové Veselí – IČO 45653054, a po posouzení záměru podle ustanovení § 193 stavebního zákona**

povoluje

podle ustanovení § 197 a ustanovení § 211 stavebního zákona stavbu vodního díla - **Český Herálec, Chaloupky – SO 01.1 Vodovod, SO 01.2 Přípojky vodovodu“ na pozemcích KN p. č. 271/50, 244/8, 196/5, 1033/8, 1033/1, 128/11, 188/6, 128/6, 129/40, 128/5, 128/7 a 132/2 v katastrálním území Český Herálec.**

Základní údaje o stavbě

Stavebník: obec Herálec, 592 01 Herálec 80 – IČO 00294306

Místo stavby: stavba bude realizována v katastrálním území Český Herálec na těchto pozemcích:

pozemek KN p. č.:

vlastnické právo:

271/50, 196/5, 1033/8, 128/11, 128/6,
129/40, 132/2
244/8
1033/1

obec Herálec, 592 01 Herálec 80

Martin Vais, 592 01 Herálec 204
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
(hospodaření se svěřeným majetkem kraje
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,
příspěvková organizace Kosovská 1122/16, 586
01 Jihlava)

- 188/6 Česká republika (příslušnost hospodařit se svěřeným majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2
Ing. Josef Denk, Adámkova třída 21, 539 01 Hlinsko
Petr Denk, V Zahrádkách 801/9, 591 01 Žďár nad Sázavou
Josef Dospěl, Český Herálec 445, 592 01 Herálec
Leoš Novák, Český Herálec 397, 592 01 Herálec
Jaroslava Teplá, Český Herálec 49, 592 01 Herálec
Luboš Teplý, Český Herálec 411, 592 01 Herálec
Ing. Stanislava Tlustá, Křenická 2254/9, Strašnice, 100 00 Praha 10
- 128/5 Josef Filipi, Český Herálec 387, 592 01 Herálec
- 128/7 Ing. Vladimír Pospíšil, 592 01 Herálec 144

Projektant: Ing. Leoš Pohanka, projektové a inženýrské služby, Dolní 35, 592 14 Nové Veselí – IČO 45653054 (autorizovala Marta Hronová, Potoční 337, 592 14 Nové Veselí - autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství – ČKAIT 1400393) zakázka z 11/2023 č. 106/23

Druh stavby: stavba vodního díla – vodovodu /ustanovení § 55 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění/

Účel stavby: zásobování obyvatel obce Herálec vodou

Souřadnice S-JTSK: (Y: 636353.71; X:1100442.96); (Y: 636080.95; X:1100533)

č. h. p. 4-15-01-0030-0-00

útvary povrchových vod: Svratka od pramene po Bílý potok – DYJ_0300

útvary podzemních vod: 65601 Krystalinikum v povodí Svratky – střední část

Popis stavby

Navrhovaný vodovodní řad má zajistit přívod pitné vody ze stávající rozvodné sítě pro tři odběratele. Výhledově bude řad zaokruhován. Voda bude v případě potřeby využita k požárním účelům. Nový vodovodní řad PE100 RC d90x5,4 SDR17 typ 2 dvouvrstvý dle pas 1075 bude napojen na stávající veřejný vodovod z PE100 DN50 v prostoru zeleného pásu na parc. č. 271/50.

V místě napojení bude osazen sekční uzávěr - šoupě DN80 (přírubové šoupě v krátkém provedení se zemní soupravou, podkladní deskou a pevným poklopem). Následně bude veden nový vodovodní řad přes parc. č. 244/8 k cestě, ve které bude veden v souběhu s plánovanou kanalizací.

Vodovod bude stávající zástavbou Chaloupky veden k silnici II/350, cca 25 m bude vodovod společně s novou přípojkou NN pro ČOV, splaškovou a dešťovou kanalizací veden podél silnice.

Přes silnici bude proveden protlak OC 160 a AROT 100 pro přípojkou NN a potrubí vodovodu v souběhu s přípojkou NN a splaškovou kanalizací bude vedeno směrem k ČOV. Na trase budou napojeny tři přípojky. Potrubí bude ukončeno hydrantem - kalníkem do 2m za poslední přípojkou (pro ČOV). Celková délka vodovodního řadu je 343,00 m. Vodovod bude možné do budoucna zaokruhovat.

Stavba se člení:

SO 01.1 Vodovod

SO 01.2 Přípojky vodovodu

Potrubí PE100 RC SDR17 TYP 2 DVOUVRSTVÝ DLE PAS1075 d90x5,4mm - 343,00 m

Potrubí PE100 RC SDR11 DLE PAS1075 d32x3,0mm - 39,00 m

Hydrant podzemní - 1 ks

Přípojková sestava - odbočky s uzávěrem pro RD - 3 ks

Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 211 odst. 1 písm. e) stavebního zákona stanovují tyto podmínky:

1. Pro realizaci záměru se vymezují části těchto pozemků v katastrálním území Český Herálec: KN p. č. 271/50 (druh pozemku: trvalý travní porost), 244/8 (druh pozemku: ostatní plocha), 196/5 (druh pozemku: ostatní plocha), 1033/8 (druh pozemku: ostatní plocha), 1033/1 (druh pozemku: ostatní plocha), 128/11 (druh pozemku: ostatní plocha), 188/6 (druh pozemku: ostatní plocha), 128/6 (druh pozemku: ostatní plocha), 129/40 (druh pozemku: ostatní plocha), 128/5 (druh pozemku: ostatní plocha), 128/7 (druh pozemku: ostatní plocha) a 132/2 (druh pozemku: ostatní plocha).

Nový vodovodní řad bude napojen na stávající veřejný vodovod v prostoru zeleného pásu na parc. č. 271/50. Potrubí bude ukončeno hydrantem - kalníkem do 2m za poslední přípojkou (pro ČOV). Vodovod bude možné do budoucna zaokružovat.

Souřadnice S-JTSK: (Y: 636353.71; X:1100442.96); (Y: 636080.95; X:1100533)

2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Leoš Pohanka, projektové a inženýrské služby, Dolní 35, 592 14 Nové Veselí – IČO 45653054 (autorizovala Marta Hronová, Potoční 337, 592 14 Nové Veselí - autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství – ČKAIT 1400393) zakázka z 11/2023 č. 106/23

Před zahájením stavby je stavebník povinen zajistit vypracování dokumentace pro provádění stavby.

3. Stavba bude provedena stavebním podnikatelem, který zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím.

4. Stavbyvedoucí zajistí vytyčení tras technické infrastruktury na staveništi.

5. Stavba musí být provedena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené ve zvláštních předpisech.

6. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu termín zahájení provádění stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět a taktéž je povinen neprodleně oznámit jakékoliv změny v těchto skutečnostech.

7. Stavebník je povinen před zahájením stavby umístit na viditelném místě štítek obsahující identifikační údaje o stavbě a dále zajistit, aby na stavbě byla k dispozici ověřená dokumentace pro povolení stavby a dokumentace pro provádění stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby, popřípadě jejich kopie.

8. Při provádění stavby musí být veden stavební deník.

9. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky a stanoviska účastníků řízení a dotčených orgánů, které vyplývají ze zvláštních předpisů:

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor dopravy (vyjádření z 15.11.2023 č. j. OD/10228/23/LK:

1. O povolení zvláštního užívání silnice II/350 – protlak – investor nebo dodavatel prací požádá min. 1 měsíc před zahájením prací. K žádosti žadatel přiloží „Smlouvu“ uzavřenou s KSÚS Žďár n. S. „o podmínkách provádění stavebních prací v silničním pozemku a silničním tělese a užívání silniční stavby“, vyjádření Policie ČR -DI Žďár n. S. k návrhu dopravního značení pro stavební práce v tělese silnice a právo k pozemku (např. smlouva o smlouvě budoucí).

2. Souběh vedení se silnicí bude proveden v zeleném pásu bez poškození konstrukčních vrstev silnice. Pokud by však mělo dojít k dotčení součástí silnice, dodavatel prací (popř. investor) toto dotčení předem projedná s Krajskou správou a údržbou silnic Žďár nad Sázavou a požádá náš odbor dopravy o povolení zvláštního užívání silnice. K žádosti žadatel doručí souhlas KSÚS Žďár n.S., vyjádření Policie ČR – DI Žďár nad Sázavou a právo k pozemku (např. smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene).

3. Během prací nesmí být na komunikaci a jejich součástech skladován žádný materiál, komunikace nesmí být poškozována a znečišťována. Nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu.

4. Přechnodné dopravní značení a zařízení (během prací) při silnici II/350 a při místních komunikacích je možné osadit až po vydání samostatného přípisu „Stanovení přechnodné úpravy na pozemních komunikacích“ vydaného naším odborem na základě žádosti investora.

Součástí žádosti bude situace zpracovaná projektantem se zakreslením dopravního značení navrženého v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., vyhlášky č. 294/2015 Sb. a technických podmínek.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Jihlava (vyjádření z 22.12.2023 č. j. KSAUSVPO/22179/2023):

Plánovanou stavbou dojde k dotčení tělesa silnice II/350 dvěma protlaký. S tímto dotčením souhlasíme za předpokladu dodržení technických podmínek, které budou stanoveny ve smlouvě (vyjádření) mezi Krajskou správou a údržbou silnic a investorem/zhotovitelem před vydáním rozhodnutí silničního správního orgánu.

Předpokladem souhlasu je uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníkem dotčených pozemků.

Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina, územní pracoviště Žďár nad Sázavou (závazné stanovisko z 04.12.2023 č. j. KHSV/29532/2023/ZR/HOK/Mal):

1. Veškeré výrobky určené k přímému styku s pitnou vodou, které budou použity na stavbu nové části vodovodu, musí splňovat požadavky vyhl. č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů. Doklady o ověření jejich zdravotní nezávadnosti budou předloženy nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

2. Z nové části vodovodu bude před uvedením do provozu proveden krácený rozbor vody (akreditovaný odběr i analýzy). Protokol, kterým se prokáže vyhovující jakost vody, bude předložen nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

EG.D, a.s. Brno (vyjádření k žádosti o souhlas s činností a stavbou v ochranném pásmu blízkosti zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, a.s. z 06.12.2023, zn. M30230-27106824):

Souhlasíme s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:

Musí být dodrženo ochranné pásmo 1,5 m kolem podpěrných bodů, nesmí být narušena stabilita těchto podpěrných bodů.

1. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci stavby/činnosti dle uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:

c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob

d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.

3. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů technika EG.D, a.s. (dále jen EGD). Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Libor Zelený, tel.: 535143692, mail: libor.zeleny@egd.cz.

4. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.

5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami bude

provedeno podle pokynů technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhradíme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.

6. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.

7. Přizvání technika EGD ke kontrole křížovek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby.

8. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.

9. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky

b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce

c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m

d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.

10. V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve sdělení č. 26277946, s platností do 08.11.2025, o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a podmínkách práce v jeho blízkosti.

11. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.

12. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí objednejte nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí objednejte nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.

13. Dovolujeme si také upozornit, že investor stavby hradí náklady na dodatečné úpravy stávajícího zařízení distribuční soustavy, které jsou vyvolané stavbou. Jedná se např. o ochranu podzemního vedení příložením dodatečně chráničky v místě vjezdů apod.

Kontakty provozovatelů zařízení:

provozovatel VN, NN: Milan Kakač, tel.: 566655725, mail: milan.kakac@egd.cz

CETIN a. s. Praha (vyjádření z 08.11.2023 č. j. 317696/23):

(I) Na žadatelem určeném a vyznačeném zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a. s.;

(II) Společnost CETIN a. s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto vyjádření souhlasí, aby stavebník nebo žadatel, je-li stavebníkem v zájmovém území vyznačeném v žádosti, provedl stavbu nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle stavebního zákona;

(III) Stavebník nebo žadatel, je-li stavebníkem, je povinen dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK

(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastníci, společnost CETIN a. s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a. s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a. s. smlouvu o realizaci překládky SEK.

GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem, zastoupená: GasNet Služby, s.r.o. Brno (vyjádření z 22.11.2023 značka 5002924869 – výňatek, tj. část týkající se stavby vodovodu):

V zájmovém území stavby se nachází tato plynárenská zařízení a plynovodní přípojky:

STL plynovod PE dn 63 a STL přípojky

Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení.

Ochranné pásmo STL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od potrubí.

Ochranné pásmo slouží k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenského zařízení.

V ochranném pásmu plynovodů a přípojek budou veškeré práce prováděny výhradně ručním způsobem. Veškeré stavební práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

Před zahájením stavby bude provedeno přesné vytýčení PZ – poskytnutý zákres je pouze orientační, v případě potřeby ověřit ručně kopanými sondami.

Pro realizaci stavby vodovodu stanovujeme tyto podmínky:

- Křížení a souběh vodovodu s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen PZ) musí být v souladu s ČSN 736005, tab. 1 a 2.

- Obrysy vodovodních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ.

- Ke křížení vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 150 mm.

- K souběhu vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 500 mm.

- Úhel křížení PZ s vodovodním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.

- Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.

Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.

Toto stanovisko se netýká žádných úprav plynárenského zařízení v dané lokalitě. Nutno řešit samostatně ([http://www.gasnet.cz/cs\(kontaktni-system/\)](http://www.gasnet.cz/cs(kontaktni-system/))).

Současně si vyhrazuje upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě.

V rozsahu této stavby souhlasíme s:

- povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, vodoprávní řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

Pokud se stane stanovisko v době své platnosti součástí rozhodnutí stavebního úřadu (bude citována naše značka stanoviska), prodlužuje se jeho platnost o dobu platnosti rozhodnutí stavebního úřadu.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečná a z tohoto důvodu jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Stavební činnost je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnost mimo

ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

Případné zřizování staveniště, skladování materiálu, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.

Při realizaci stavby budou dodrženy tyto podmínky pro provádění stavební činnosti:

1. Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad.

Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení PZ stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnost zahájena. Vytyčení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ. Protokol o vytyčení má platnost 2 měsíce.

(2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

(3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

(4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

(5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

(6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.

(7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

(8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

(9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239.

(10) Před provedením zásyvu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem.

Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.

(11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

(12) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/> a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

(13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.

(14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.

ČEZ Distribuce, a. s. Děčín (vyjádření z 11.03.2025 zn. 001160011663):

1. Upozorňujeme, že v místě stavby se nachází elektrické zařízení, které není v majetku ČEZ Distribuce, a. s.

Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.

2. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu, je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz) při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.

3. V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.

4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005, ČSN 33 3320 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.

5. V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.

6. Při realizaci stavby a/ nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení NN (nízkého napětí), 2 m od vedení VN (vysokého napětí) a 3 m od vedení VVN (velmi vysokého napětí), dle PNE 33 0000- 6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů NN.

7. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.

8. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet, je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.

9. V případě činnosti a/ nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu, bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.

10. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu.

11. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

12. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800850860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.

13. Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s. a Telco Pro Services, a. s.

14. Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k zajištění příkonu elektrické energie.

10. Termín dokončení stavby se stanovuje do **31.12.2026**.

11. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí vydaného podle ustanovení § 235 stavebního zákona a jen k účelu vymezenému v tomto rozhodnutí, a to na základě podané žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí (příloha 10 vyhlášky č. 149/2024 Sb. o provedení některých ustanovení stavebního zákona) a podkladů uvedených v ustanovení § 232 stavebního zákona.

Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu:

obec Herálec, 592 01 Herálec 80 – IČO 00294306, která je na základě plné moci zastoupena Ing. Leošem Pohankou, Dolní 35, 592 14 Nové Veselí - IČO 45653054

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava – IČO 70890749

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava – IČO 00090450

Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – IČO 69797111

Josef Dospěl, Český Herálec 445, 592 01 Herálec, narozen 04.01.1959

Martin Vais, 592 01 Herálec 204, narozen 10.10.1973

Petr Denk, V Zahrádkách 801/9, 591 01 Žďár nad Sázavou, narozen 13.01.1948

Leoš Novák, Český Herálec 397, 592 01 Herálec, narozen 13.03.1979

Jaroslava Teplá, Český Herálec 49, 592 01 Herálec, narozena 05.02.1962

Luboš Teplý, Český Herálec 411, 592 01 Herálec, narozen 18.05.1974

Ing. Stanislava Tlustá, Křenická 2254/9, Strašnice, 100 00 Praha 10, narozena 16.03.1949

Josef Filipi, Český Herálec 387, 592 01 Herálec, narozen 06.10.1968

Ing. Vladimír Pospíšil, 592 01 Herálec 144, narozen 24.08.1959

neznámí vlastníci 2/24 pozemku KN p. č. 188/6 v katastrálním území Český Herálec (dědicové po zemřelém Ing. Josefu Denkovi, Adámkova třída 21, 539 01 Hlinsko)

Odůvodnění

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí obdržel 11.03.2025 žádost podanou obcí Herálec, 592 01 Herálec 80 – IČO 00294306, která je na základě plné moci

zastoupena Ing. Leošem Pohankou, Dolní 35, 592 14 Nové Veselí - IČO 45653054o povolení stavby vodního díla - „Český Herálec, Chaloupky – SO 01.1 Vodovod, SO 01.2 Přípojky vodovodu“ na pozemcích KN p. č. 271/50, 244/8, 196/5, 1033/8, 1033/1, 128/11, 188/6, 128/6, 129/40, 128/5, 128/7 a 132/2 v katastrálním území Český Herálec. Tato žádost byla 22.04.2025 doplněna. Dnem podání úplné žádosti bylo toto řízení zahájeno.

K Žádosti byly doloženy následující doklady:

- projektová dokumentace, kterou vypracoval Ing. Leoš Pohanka, projektové a inženýrské služby, Dolní 35, 592 14 Nové Veselí – IČO 45653054 (autorizovala Marta Hronová, Potoční 337, 592 14 Nové Veselí - autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství – ČKAIT 1400393) zakázka z 11/2023 č. 106/23“
- plná moc k zastupování
- souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbo
- informace o pozemku
- stanovisko GasNet Služby, s. r. o. Brno z 22.11.2023 zn. 5002924869
- vyjádření CETIN a. s. Praha z 08.11.2023 č. j. 317696/23
- vyjádření EG.D, a. s. Brno z 08.11.2023 zn. M84748-26277946 a z 06.12.2023 zn. M30230-27106824
- závazné stanovisko Obecního úřadu Herálec z 13.09.2023 č. j. 845/2023
- závazné stanovisko odboru dopravy Městského úřadu Žďár nad Sázavou z 15.11.2023 č.j. OD/10228/23/LK
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina, ÚP Žďár nad Sázavou z 04.12.2023 č. j. KHSV/29532/2023/ZR/HOK/Mal
- vyjádření Krajské správy a údržby silnic Vysočina Jihlava z 22.12.2023 č. j. KSAUSVPO/22179/2023
- závazné stanovisko Policie ČR, Dopravní inspektorát Žďár nad Sázavou z 14.11.2023 č.j. KRPJ-134918-2/ČJ-2023-161406-DING
- závazné stanovisko orgánu územního plánování, které 16.11.2023 pod č. j. SÚP/10486/23/DF-2 vydal odbor stavební a územního plánování Městského úřadu Žďár nad Sázavou
- vyjádření SATT a. s. Žďár nad Sázavou z 18.02.2025
- závazné stanovisko podle ustanovení § 94j odst. 2 stavebního zákona, které 07.11.2024 pod č. j. SÚP/2027/24/Chl-2 vydal odbor stavební a územního plánování Městského úřadu Žďár nad Sázavou
- závazné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště, Správa Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy Žďár nad Sázavou z 28.11.2023 č. j. 06803/ZV/23
- souhrnné vyjádření odboru životního prostředí Městského úřadu Žďár nad Sázavou z 24.11.2023 č. j. ŽP/10180/23/MC
- vyjádření ČEZ Distribuce, a. s. Děčín z 11.03.2025 zn. 001160011663
- stanovisko Povodí Moravy, s. p. Brno z 27.11.2023 zn. PM-51795/2023/5203/Dě
- doklad o zaplacení správního poplatku 9000 Kč, který byl vyměřen dle položky 18 bod 1 písm. c) sazebníku správních poplatků, přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a uhrazen 22.04.2025

Na základě podané žádosti Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí jako příslušný stavební úřad vyrozuměl v souladu s ustanovením § 188 stavebního zákona a ustanovením § 144 správního řádu účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta o zahájení řízení o povolení výše uvedeného záměru dopisem z 23.04.2025 pod č. j. ŽP/239/25/VM/1. Stavební úřad nenařídil ve věci povolení záměru ústní jednání, protože jsou mu známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru, a v souladu s ustanovením § 189 odst. 1 stavebního zákona určil, že dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky do 15 dnů od doručení tohoto oznámení a uvedl, že k později uplatněným závazným stanoviskům a námítkám nebude přihlédnuto.

Stavební úřad dal současně v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí ve věci možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a to ve lhůtě 5 dnů od uplynutí výše uvedené lhůty pro uplatnění námitek účastníků řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů (jednalo se o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro uplatnění námitek, námitky uplatněné v této lhůtě by byly námitkami opožděnými, k nimž se nepřihlíží).

Těchto možností nebylo využito.

Posouzení stavebního úřadu:

- stavební úřad posoudil navržený záměr v souladu s ustanovením § 193 stavebního zákona. Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební a územního plánování pro tuto stavbu vydal závazné stanovisko územního plánování 16.11.2023 pod č. j. SÚP/10486/23/DF kde se mmj. uvádí, že orgán územního plánování dospěl k závěru, že posuzovaný záměr je přípustný a že pro jeho umístění není nutné stanovovat podmínky.

Okruh účastníků tohoto řízení byl stanoven v souladu s ustanovením § 182 stavebního zákona, což v daném případě znamená, že toto právo přísluší vedle stavebníka (obec Herálec, 592 01 Herálec 80 – IČO 00294306, která je na základě plné moci zastoupena Ing. Leošem Pohankou, Dolní 35, 592 14 Nové Veselí – IČO 45653054) i obci, na jejímž území bude stavební záměr uskutečněn (obec Herálec), vlastníkům pozemků nebo staveb, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě (vlastníci pozemků KN p. č. 271/50, 244/8, 196/5, 1033/8, 1033/1, 128/11, 188/6, 128/6, 129/40, 128/5, 128/7 a 132/2 v katastrálním území Český Herálec) a dále osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno (tj. vlastníkům pozemků KN p. č. 271/84, 271/85, 271/86, 1062/6, 244/4, 244/5, 244/6, 271/62, 186/16, 193/1, 192, st. 190, st. 191, 186/17, 132/5, 188/3, 128/1, st. 600, st. 555, st. 400, 129/59, 129/33, 129/65, st. 440, st. 422, st. 608 v katastrálním území Český Herálec) a osobám, o kterých tak stanoví jiný zákon (tj. EG.D, a. s., GasNet, s. r. o., CETIN a. s. a ČEZ Distribuce, a. s.).

Podmínky a požadavky obsažené v doložených stanoviscích, týkající se povolované stavby, byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Příjezd na stavbu bude řešen po stávajících komunikacích (z komunikace II/350 a z místních komunikací)

Seznam všech účastníků řízení:

obec Herálec, která je na základě plné moci zastoupena Ing. Leošem Pohankou; Kraj Vysočina; Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace; Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových; Josef Dospěl; Martin Vais; Petr Denk; Leoš Novák; Jaroslava Teplá; Luboš Teplý; Ing. Stanislava Tlustá; Josef Filipi; Ing. Vladimír Pospíšil; EG.D, a. s.; CETIN a.s.; GasNet, s. r. o.; ČEZ Distribuce, a. s. vlastníci těchto pozemků a staveb na nich v katastrálním území Český Herálec:

KN p. č. 271/84, 271/85, 271/86, 1062/6, 244/4, 244/5, 244/6, 271/62, 186/16, 193/1, 192, st. 190, st. 191, 186/17, 132/5, 188/3, 128/1, st. 600, st. 555, st. 400, 129/59, 129/33, 129/65, st. 440, st. 422, st. 608

Vzhledem k tomu, že uvažovaná stavba má být provedena i na pozemcích, jejichž vlastníkem není stavebník, byly k žádosti doloženy souhlasy vlastníků pozemků, na nichž má být stavba vodního díla také uskutečněna, a to v souladu s ustanovením § 187 odst. 3 stavebního zákona. Jedná s o souhlasy vlastníků těchto pozemků v katastrálním území Český Herálec: KN p. č. 244/8, 1033/1, 128/5 a 128/7.

V případě dotčeného pozemku KN p. č. 188/6 v katastrálním území Český Herálec, který je v podílovém spoluvlastnictví a vlastníkem 2/24 tohoto pozemku Ing. Josef Denk, Adámkova třída 21, 539 01 Hlinsko zemřel a dědictví nebylo doposud vypořádáno, bylo využito ustanovení § 187 odst. 4 stavebního zákona, kdy stačí doložit souhlas dvoutřetinové většiny spoluvlastníků podle výše jejich podílů.

Správní poplatek 9000 Kč byl vyměřen dle položky 18 bod 1 písm. c) sazebníku správních poplatků, přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů s tím, že byla uplatněna sleva na správním poplatku podle ustanovení § 9 tohoto zákona. Poplatek byl uhrazen 22.04.2025 bezhotovostním převodem.

Uvedený záměr je možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Toto hodnocení je uvedeno v předloženém stanovisku Povodí Moravy, s. p. Brno z 27.11.2023 zn. PM-51795/2023/5203/Dě, vydaném na základě ustanovení § 54 odst. 4 vodního zákona, a které vychází z posouzení souladu daného záměru s platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje.

Správní řízení ve věci vydání povolení stavby vodního díla - „Český Herálec, Chaloupky – SO 01.1 Vodovod, SO 01.2 Přípojky vodovodu“ na pozemcích KN p. č. 271/50, 244/8, 196/5, 1033/8, 1033/1, 128/11, 188/6, 128/6, 129/40, 128/5, 1287 a 132/2 v katastrálním území Český Herálec bylo vedeno v souladu s ustanovením § 144 správního řádu, protože se jednalo o stavbu s velkým počtem účastníků řízení. Veřejná vyhláška – vyrozumění o zahájení řízení č. j. ŽP/239/25/VM/1 z 23.04.2025 - byla vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Žďár nad Sázavou a Obecního úřadu Herálec a taktéž na jejich elektronických úředních deskách po dobu stanovenou zákonem, doklady o vyvěšení jsou založeny ve spisové dokumentaci. Taktéž povolení stavby č. j. ŽP/239/25/VM/2 z 06.06.2025 bude vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Žďár nad Sázavou a Obecního úřadu Herálec a taktéž na elektronických úředních deskách těchto úřadů po dobu stanovenou zákonem.

Vzhledem k tomu, že vlastník 2/24 pozemku KN p. č. 188/6 v katastrálním území Český Herálec - Ing. Josef Denk, Adámkova třída 21, 539 01 Hlinsko, který je účastníkem tohoto řízení - zemřel a dědické řízení nebylo doposud vypořádáno, Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí oznámil v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 a odst. 2 správního řádu neznámým vlastníkům 2/24 pozemku KN p. č. 188/6 v katastrálním území Český Herálec (dědicům po zemřelém Ing. Josefu Denkoví, Adámkova třída 21, 539 01 Hlinsko) možnost převzít písemnost tj. vyrozumění o zahájení řízení č. j. ŽP/239/25/VM/1 z 23.04.2025 formou veřejné vyhlášky. Tato písemnost byla vyvěšena na úředních deskách správního úřadu, který písemnosti doručuje, tj. Městský úřad Žďár nad Sázavou, po dobu 15 dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení, tj. 09.05.2025, se písemnost považuje za doručenou. Stejným způsobem bude postupování i při doručování rozhodnutí o povolení stavby vodního díla č. j. ŽP/239/25/VM/3 z 06.06.2025.

V průběhu řízení přezkoumal stavební úřad předloženou žádost z hledisek uvedených v § 193 stavebního zákona a posoudil předložená stanoviska, vyjádření a připomínky. Bylo ověřeno, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

V průběhu správního řízení nebyly uplatněny námítky ani takové připomínky, které by bránily vydání rozhodnutí o povolení záměru, a to ani ze strany účastníků řízení ani ze strany dotčených orgánů. Žádost byla projednána v rozsahu, v jakém se dotýká práv, právem chráněných zájmů nebo povinností účastníků řízení, jakož i zájmů chráněných dotčenými orgány. Oprávněné požadavky účastníků řízení a dotčených orgánů byly zařazeny do podmínek rozhodnutí.

S ohledem na uvedené skutečnosti rozhodl stavební úřad tak, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí.

V průběhu prováděného správního řízení, které je podrobně popsáno v odůvodnění tohoto rozhodnutí, byly vodoprávním úřadem dodržovány základní zásady činnosti správních orgánů, stanovené v ustanoveních hlavy II. správního řádu, tj. bylo postupováno v souladu se zákony a ostatními právními předpisy, byly vzaty v úvahu oprávněné zájmy dotčených osob, které byly v dostatečném předstihu uvědoměny o úkonech činěných správním orgánem, taktéž jim bylo poskytnuto poučení o jejich právech a bylo jim umožněno jejich práva a oprávněné zájmy v průběhu řízení uplatnit.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může dle ustanovení § 81 a následně správního řádu účastník řízení podat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení odvolání ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, podáním učiněným u Městského úřadu Žďár nad Sázavou, odboru životního prostředí, Žižkova 1. V odvolání uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Dle ustanovení § 144 odst. 5 není odvolatel povinen podávat odvolání s potřebným počtem stejnopisů podle ustanovení § 82 odst. 2. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dbát o ochranu zdraví a osob na staveništi. Rovněž je třeba dodržovat obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl.

Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 146/2024 Sb. o požadavcích na výstavbu (s přihlédnutím na ně navazující ustanovení příslušných českých technických norem).

Při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami ve smyslu ustanovení § 39 vodního zákona, zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků. Stavební mechanismy musí být v dobrém technickém stavu. Stavbou nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi oznámení o ověření projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Oznámení o ověření projektové dokumentace zašle stavební úřad také vlastníkovvi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavební povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci rozhodnutí (§ 198 odst. 1 stavebního zákona).

Bc. Ladislav Holeš v. r.
zástupce vedoucího odboru

otisk razítka

Obecní úřad Herálec se žádá o vyvěšení tohoto rozhodnutí na úřední desce a na elektronické úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a poté o zaslání potvrzení o vyvěšení Městskému úřadu Žďár nad Sázavou, odboru životního prostředí, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou. Po stejnou dobu bude toto rozhodnutí vyvěšeno i na úřední desce Městského úřadu Žďár nad Sázavou a taktéž i na elektronické úřední desce.

Vyvěšeno na úřední desce dne: 9.6.2025

Sňato dne: 24.6.2025

Podpis a razítko:

OBEC HERÁLEC
592 01 Herálec 80
IČ: 00294306 DIČ: CZ00294306
tel. 566 663 115

Vyvěšeno na úřední elektronické desce dne: 9.6.2025

Sňato dne: 24.6.2025

Podpis a razítko:

OBEC HERÁLEC
592 01 Herálec 80
IČ: 00294306 DIČ: CZ00294306
tel. 566 663 115

Rozdělovník - doručí se

účastníci řízení dle ustanovení § 182 písm. a), b) a c) stavebního zákona (do DS)
obec Herálec, 592 01 Herálec 80, která je na základě plné moci zastoupena Ing. Leošem Pohankou, Dolní 35, 592 14 Nové Veselí
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2
Josef Dospěl, Český Herálec 445, 592 01 Herálec

účastníci řízení dle ustanovení § 182 písm. a), b) a c) stavebního zákona (doporučeně do vlastních rukou)

Martin Vais, 592 01 Herálec 204
Petr Denk, V Zahrádkách 801/9, 591 01 Žďár nad Sázavou
Leoš Novák, Český Herálec 397, 592 01 Herálec
Jaroslava Teplá, Český Herálec 49, 592 01 Herálec
Luboš Teplý, Český Herálec 411, 592 01 Herálec
Ing. Stanislava Tlustá, Křenická 2254/9, Strašnice, 100 00 Praha 10
Josef Filipi, Český Herálec 387, 592 01 Herálec
Ing. Vladimír Pospíšil, 592 01 Herálec 144

účastníci řízení dle ustanovení § 182 písm. e) stavebního zákona (doručeno veřejnou vyhláškou)

EG.D, a. s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha
GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín

účastníci řízení dle ustanovení § 182 písm. d) stavebního zákona: (doručeno veřejnou vyhláškou)

vlastníci těchto pozemků a staveb na nich v katastrálním území Český Herálec:

KN p. č. 271/84, 271/85, 271/86, 1062/6, 244/4, 244/5, 244/6, 271/62, 186/16, 193/1, 192, st. 190, st. 191, 186/17, 132/5, 188/3, 128/1, st. 600, st. 555, st. 400, 129/59, 129/33, 129/65, st. 440, st. 422, st. 608

dotčené orgány

Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor dopravy, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou (vnitřní poštou)

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina, územní pracoviště Žďár nad Sázavou, Tyršova 3, 591 01 Žďár nad Sázavou (do DS)

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště, Správa Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, Brněnská 39, 591 01 Žďár nad Sázavou (do DS)

Obecní úřad Herálec, 592 01 Herálec 80 (do DS)

na vědomí (do DS)

Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

doručení veřejnou vyhláškou dle ustanovení § 25 odst. 1 správního řádu neznámým vlastníkům 2/24 pozemku KN p. č. 188/6 v katastrálním území Český Herálec (dědicové po zemřelém Ing. Josefu Denkovi, Adámkova třída 21, 539 01 Hlinsko)

příslušný obecní úřad za účelem vyvěšení písemnosti na úřední desce:

Obecní úřad Herálec, 592 01 Herálec 80

Městský úřad Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou

